

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку број 5/17

Обавештавамо вас да је заинтересовано лице, у року за подношење понуда, упутило наручиоцу захтев за појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 5/17.

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо вас о следећем:

Питања:

Технички капацитет:

- 1) Да ли може учествовати понуђач који има производни погон за занатско-браварске радове површине од 145 м2?
- 2) Пошто се тражи да понуђач има комору за фарбање, да ли је потребно да има и цинкару, јер је захтев да конструктивни елементи буду поцинковани и офарбани?
- 3) Да ли је потребно да понуђач поред ових споредних алата, које тражите, има и апарате за заваривање? Логично би било да треба, па вас молимо да дефинишете колико апарата за заваривање треба да има на располагању понуђач и за које поступке заваривања?
- 4) Зашто компресор за фарбање мора да има капацитет најмање 200 литара? Зашто је наручиоцу уопште важан капацитет компресора?

Кадровски капацитет:

- 5) Зашто дипломирани грађевински и саобраћајни инжењери морају имати и пројектантску и извођачку лиценцу? Да ли ћете прихватити ако један грађевински инжењер има пројектантску а други извођачку лиценцу?
- 6) Зашто се тражи инжењер са лиценцом 315? У конкурсној документацији пише да постоји пројекат стајалишних настрешница. Шта ће он пројектовати?
- 7) Да ли је потребно да понуђач има радно ангажованог Међународног инжењера заваривања (IWE)? То су инжењери са Дипломом који прописују технологију заваривања.
- 8) Да ли знате да тражени сертификат о стручној оспособљености заваривача за заваривање бетонског гвожђа не постоји?!
- 9) Један заваривач може имати више сертификата за различите потупке. Наведите за које поступке треба да буду сертификовани заваривачи према SRPS EN ISO 9606-1?

Одговори:

- 1) Не.
- 2) Није потребно да потенцијални понуђач поседују цинкару.
- 3) Наручилац остаје при својим захтевима из Конкурсне документације у погледу критеријума дефинисаних за захтевани технички капацитет.
- 4) Компресор наведеног капацитета је дефинисан због обима посла и могућих једновремених захтева Наручиоца за поступање у већем обиму.
- 5) Одговор на ово питање биће дат кроз измену и допуну Конкурсне документације
- 6) Лиценце 315 и 415 су дефинисане због могућих грађевинских интервенција и израде техничких решења у функцији припреме терена за постављање надстрешница, уклапања у профил улице, коту коловоза, падове терена, решавање питања одводњавања у зони надстрешнице.

- 7) Није потребно.
- 8) На Интернет страници Института за стандардизацију Србије https://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=22836 јавно су доступни подаци о стандарду СРПС ЕН ИСО 17660-1:2009, односно ЕН ИСО 17660-1:2006. Такође су јавно доступни и подаци о регистрованим акредитованим телима за оцењивање усаглашености према стандарду ЕН ИСО 17660-1 и то на Интернет страници <http://www.registar.ats.rs/> укуцавањем ознаке стандарда у поље за претрагу.
- 9) Наручилац остаје при дефиницији услова из Конкурсне документације, без новођења конкретног поступка.

Комисија за јавну набавку